

江苏索普工程科技有限公司
设计修改变更单

NO: 变更-02

工程名称: 江苏索普化工股份有限公司 醋酸一期技术改造项目

工程代号: 202201-14

专业: 结构

主项号	主项名称	总图
工段或单位名称	图号	

因业主要求出具以下变更说明:

- 1, 原地坪耐酸砖的结合层采用8厚聚合物水泥砂浆;
- 2, 新增加固混凝土柱脚的防腐材料: 高氯化聚乙烯涂料。
做法: 底层3遍、厚度100 μm ; 面层3遍、厚度100 μm , 涂层总厚度 $\geq 200\mu\text{m}$ 。

修改人:

杨斌

2023 年 10 月 25 日

专业负责人:

张松平

2023 年 10 月 25 日

项目负责人:

叶平

2023 年 10 月 25 日

接收单位代表:

年 月 日