

# 江苏索普工程科技有限公司 设计修改变更单

NO : 水变-01

工程名称 : 江苏索普化工股份有限公司 醋酸一期技术改造项目

工程代号 : 202201-14

专业 : 给排水

主项号	01	主项名称	
工段或单位名称		图号	W01/0

因业主要求, 出具以下给排水变更:

- 1, 醋酸车间排水平面图中, 排水沟做法的面层改为30厚花岗石板, 并用沥青胶泥灌缝, 缝宽8~15;  
做法参见20J333, 4-2页1节点, 隔离层为1.5厚聚氨酯涂料, 结合层为采用10厚沥青砂浆。



修改人:

庄鑫

2023年10月26日

专业负责人:

史抗俊

2023年10月26日

项目负责人:

年 月 日

接收单位代表:

年 月 日