


## 硫化下游电机、照明线路穿线管更换工作量


### 一.工作量:

1. 配电柜内 2 台低压电动机元器件更换安装接线调试 (11KW 电机)
2. 照明线路镀锌穿线管 DN20 300 米更换 防爆绕线管 6 根更换。
3. V0801 45kw 电机接线盒更换
4. P0802 合成塔循环泵电机操作按钮穿线管更换 DN20 6 米
5. P0803A/B 酸洗塔循环泵电机操作按钮穿线管更换 (DN20 12 米 DN40 12 米)
6. P0808A/B 泵电机操作按钮穿线管更换 (DN20 12 米 DN40 12 米)
7. P0805 废酸泵电机操作按钮穿线管更换 DN20 6 米
8. P0502A/B 稀烟酸泵电机操作按钮穿线管更换 DN20 12 米

### 材料表:

序号	名称	型号与规格	单位	数量	备注
1	镀锌管	DN40	米	24	
2	镀锌管	DN20	米	360	
3	防爆绕线管	DN20 长 1 米, 一头内牙, 一头外牙	根	6	

  
 10.30

 10.30